

**Délégation Départementale
de la Haute-Vienne**

Pôle Santé publique et environnementale
24 rue Donzelot - CS 13108
87031 LIMOGES CEDEX

LE CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de consommation est assuré par l'Agence Régionale de Santé en application du Code de la Santé Publique. Ce document présente une synthèse des contrôles effectués pour certains paramètres. Les résultats complets sont des documents publics que vous pouvez consulter en mairie.

RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION

- ☞ La teneur en fluor des eaux distribuées en Haute-Vienne étant inférieure à 0.5 mg/l, il est recommandé, pour la prévention de la carie dentaire chez l'enfant, d'effectuer des apports complémentaires de fluor par l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de comprimés de fluor (après avis médical).
- ☞ Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau présente un aspect inhabituel, ne la consommez pas et signalez-le au distributeur de l'eau.
- ☞ Ne consommez pas une eau qui a stagné dans les canalisations. En effet la corrosion de ces canalisations peut se traduire dans l'eau, après seulement quelques heures de stagnation, par des concentrations excessives en métaux comme le fer (rouille, eau colorée...), le cuivre (mauvais goûts, taches bleues sur les sanitaires...) ou le plomb (risque de saturnisme...). Employez cette eau pour des usages tels que vaisselle, douche... Vous pourrez ensuite utiliser l'eau qui n'a pas stagné pour tout usage alimentaire et si vous le souhaitez la conserver dans des récipients propres et fermés au réfrigérateur pendant 24 heures.

Pour tous renseignements

Votre distributeur d'eau

COMMUNE DE BUJALEUF

Tel. 05/55/69/50/04

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : **BUJALEUF (AUGNE)**
Gestionnaire du réseau : COMMUNE DE BUJALEUF
Exploitant du réseau : COMMUNE DE BUJALEUF

Les installations contrôlées qui alimentent ce réseau sont :

Réseau interconnecté : **AUGNE**
Station de production : **PRE-LONG NEUTRALISATION**
Station de production : **PRE-LONG UV**

...Quelle qualité en 2019 ?

Qualité bactériologique

Conformité aux limites de qualité <i>(un dépassement des limites peut entraîner un risque pour la santé)</i>	Conformité aux références de qualité <i>(le dépassement des références témoigne du dysfonctionnement des installations)</i>
Nombre de contrôles : 10	Nombre de contrôles : 10
% de conformité : 100%	% de conformité : 100%

Qualité physico-chimique

Dureté <i>Une eau dure est une eau calcaire</i>	pH <i>Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide (minimum autorisé pH 6,5 et maximum pH 9,0)</i>
<i>Cette eau est peu calcaire</i>	
Nombre de mesures : 3	Nombre de mesures : 8
Valeur moyenne : 7,0 °F	Valeur minimale atteinte : 5,9
	% de conformité : 63 %
Nitrates <i>(maximum autorisé 50 mg/L)</i>	Conductivité <i>Une conductivité inférieure à 200 µS/cm caractérise une eau très peu minéralisée</i>
Nombre de mesures : 3	Nombre de mesures : 8
Valeur moyenne : 11 mg/L	Valeur minimale atteinte : 58 µS/cm
Valeur maximale atteinte : 11 mg/L	% de conformité : 50 %
% de conformité : 100 %	
Pesticides <i>(Pour la plupart des pesticides la concentration doit être inférieure à 0,1µg/L)</i>	
Nombre de prélèvements : 1	Nombre de mesures : 141
Valeur maximale atteinte : 0 µg/L	Nombre de mesures non conformes : 0

Radon

La référence de qualité pour le radon est de 100 Bq/L.

Nb. de prélèvements radon : 1 Valeur moyenne : 182 Bq/L

Conclusion sanitaire

Eau de bonne qualité bactériologique.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés depuis la mise en service des installations de correction de l'agressivité des eaux avant distribution en juillet 2019.

A noter la présence naturelle de radon faisant l'objet d'un suivi renforcé. Les valeurs mesurées, bien que légèrement supérieures à la norme, ne nécessitent pas de mesure immédiate. La collectivité doit toutefois examiner la faisabilité d'actions de réduction des teneurs observées.